

Til pkt 8: Innkomne forslag

Klage fra 9 hytteeiere på Hellandstranda

Klagen legges fram for Årsmøtet uten instilling fra styret.

Til Styret i Vannverket

Reklamasjonskrav i forbindelse med pumpene/kummene på stranda

Vi mener det må gjennomføres retting av kabelopplegg og koblingsarbeider i forbindelse med disse pumpene. Det må videre foretas en justering av sensorene for styringen av pumpekummene på stranda.

Kummene på stranda har en annen utførelse enn kummene ellers på hyttefeltet. Forskjellen dreier seg hovedsakelig om større/ kraftige re pumper og disse har en annen styring enn de andre pumpene/kummene. Valget av denne løsningen ble gjort med anbefaling fra leverandør, i samråd med styret og prosjektkoordinator. Dette var nødvendig fordi høyden pumpene skulle løfte avløpsvæsken var for stor, og standard pumpen ikke strakk til.

Etter oppdageise av en del sårbare tekniske løsninger og elektrisk koblingsarbeider som har ført til driftsproblemer, ble det gjennomført en befaring sammen med representant for pumpeleverandøren 2/12-2020. Denne rapporten konkluderte med behov for opprydding i kabler oppkveilet i kummene, justering av sensorer, samt oppjustering av styringen.

En del hytteeiere på stranda ser behov en serviceavtale på sine kummer for å sikre driften av anlegget på en tilfredsstillende måte. De observerte driftsforstyrrelsene og problemene kan føre til at pumpene ryker. Pumpene har stor løftekraft, men er sårbare for blant annet tørrkjøring og blokkering av utløp. For å kunne inngå serviceavtale pumpekummene på stranda, er det et krav fra aktuell leverandør av tjenesten, at de påpekte feilene i rapport etter befaring fra 2/12-2020, blir rettet.

På vegne av 9 hytter på Hellandstranda .

MVH Dag Erik Christiansen

